

Contrôle sanitaire des EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

Auxerre, le 3 juillet 2020

MADAME, MONSIEUR LE MAIRE
MAIRIE LA POSTOLLE
Mairie

89260 POSTOLLE (LA)

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé à la diligence de
l'Agence Régionale de la Santé dans le cadre suivant :
CONTROLE SANITAIRE PREVU PAR L'ARRETE PREFECTORAL

SENS NORD EST- SALLES

Prélèvement	Type	Code	Nom	Prélevé le : mardi 30 juin 2020 à 08h20
Unité de gestion		00114516		par : ROMAIN ROUSSELET
Installation		0235	SENS NORD EST- SALLES	Type visite : AURP
Point de surveillance	CAP	000351	FO.ENTRE 2 CHEMINS	Type d'eau : B
Localisation exacte	P	0000000351	EXHAURE LA POSTOLLE	Motif : CONTROLE SANITAIRE PREVU PAR L'ARRET
Commune	LOCAL DES POMPES		THORIGNY-SUR-OREUSE	

Analyse laboratoire

Résultats

Limites de qualité

Références de qualité

inférieure supérieure inférieure supérieure

Analyse effectuée par : LABORATOIRE SANTE ENVIRONNEMENT HYGIENE DE LYON (CARSO-LSEHL) 6901
Type del'analyse : AU Code SISE de l'analyse : 00114003 Référence laboratoire : LSE2006-27526

Résultats

Limites de qualité

Références de qualité

inférieure supérieure inférieure supérieure

PARAMETRES LIES A LA RADIOACTIVITE

Activité Radon 222	<5,00 Bq/L			
--------------------	------------	--	--	--

Direction de la Santé Publique
Unité Territoriale Santé
Environnement de l'Yonne

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00114516)

Eau brute souterraine conforme aux limites de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

P/Le préfet,
L'ingénieur d'études sanitaires,



Bruno BARDOS